









NOTA:

Las medidas están dadas en mm.

- 1. Varilla de acero cobrizado 5/8" x 2400mm
- 2. Conector para varilla y cable de puesta a tierra
- 3. Cable conductor de puesta a tierra de cobre.

Com	pañía En	ergética
de	Occio	dente

DETALLE PARA POZO DE INSPECCIÓN PUESTA A TIERRA		
NORMA DE ACOMETIDAS Y MEDICIÓN		

SEP 2014	Plano: AM-PT-35
VER.02	Hoja 1/1