



NOTAS:

1. Construcción según RETIE y NTC 2050, Sección 450.

TAB : Local para trafo en aceite (Bóveda)

CT : Celda de transformador

CESM: Celda entrada y salida de medida.

MRF : Muro resistente a fuego

PCF :Puerta corta fuego.

AM : Armario medidores/protección general BT

CP : Celda de protección.

SM : Seccionador de maniobras.